

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 30/_____

Мартукский с.о.
Место составления

31.07.2023 г.
Время 16:20

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Мартукского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. **Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, №** 30 от 28.07.2023 г.

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку**
ОМАРОВ ЭЛИ САПАРҒАЛИҰЛЫ - Главный специалист
БОНДАРЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - старший инженер
АКНАЗАРОВ НУРЛАН УТЕГЕНОВИЧ - инженер

4. **Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)**
Коммунальное государственное учреждение "Вознесеновская общеобразовательная средняя школа" государственного учреждения "Отдел образования Мартукского района Управления образования Актюбинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:
Пришкольный интернат КГУ "Вознесеновской общеобразовательной средней школы", Актюбинская область, Мартукский район, Вознесеновка, Есет Батыра (улица), 18.

5. **Срок проведения проверки** 28.07.2023 - 31.07.2023

6. **Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула)** Нарушения выявлены
В ходе проведения внеплановой проверки согласно поручению Прокуратуры Мартукского района были выявлены нарушения требований пожарной безопасности..

Пришкольный интернат КГУ "Вознесеновской общеобразовательной средней школы"

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	В интернате используются неисправные огнетушители. (Правила пожарной безопасности утвержденный Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55, пункт 18);	П. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
2	Интернаттында сым өткізгіштердің қосылыстары, тоқтатылуы және тармақталуы бұрамасыз, дәнекерлеусіз, немесе арнайы қысқышсыз бұралу арқылы жасалады. (Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар Министірінің	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

	21.02.2022 жылғы № 55 бұйрығымен бекітілген өрт қауіпсіздігі ережесінің 1500-тармақ);	
3	В интернате пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии. Не осуществляется техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем и установок пожарной автоматики. (Правила пожарной безопасности утвержденный Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55 пункт 6,67.);	П. 120 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	На объекте, оборудованном системами и установками пожарной автоматики отсутствует документация. (Правила пожарной безопасности утвержденный Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55, подпункты 1, 2, 3, 4, 5 пункта 70) ;	П. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

Ознакомлен, Рабзих А.С. Р.К.

9. Замечания и (или) возражение по результатам проверки

Замечаний, возражений нет Рабзих А.С. Р.К.

Приложение на «__» листах

«31» 07 2023г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или)

финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.