

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 17/_____

Мартукский с.о.
Место составления

30.04.2024 г.
17.40 Время

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Мартукского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. **Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 17 от г.**

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением**
СЕРИКПАЕВ АЛИМЖАН СЕРИКПАЕВИЧ - Начальник отдела
БОНДАРЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - старший инженер
ЖҰМАБАЕВ АЗАМАТ БАУЫРЖАНҰЛЫ - Главный специалист
ДАНАБАЕВ СЕРИКГАЛИ КАНАЛЫЕВИЧ - Старший инженер

4. **Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)**
Коммунальное государственное учреждение "Вознесеновская общеобразовательная средняя школа" государственного учреждения "Отдел образования Мартукского района Управления образования Актюбинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:
Вознесеновская общеобразовательная средняя школа, пришкольный интернат, Актюбинская область, Мартукский район, Вознесеновка, Есет Батыра (УЛИЦА), 18А.

5. **Срок проведения профилактического контроля с посещением** 19.04.2024 - 30.04.2024

6. **Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула)** Нарушения выявлены в ходе проведения профилактического контроля были выявленны нарушения требований пожарной безопасности. .

Вознесеновская общеобразовательная средняя школа, пришкольный интернат

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Не заполняется специальный журнал проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения. (Правила пожарной безопасности утвержденный Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55,пункт-66);	П. 7 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

2	Осуществляется хранение под лестничными маршами горючих материалов. (Правила пожарной безопасности утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55, подпункт 10 пункта 24);	П. 37 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	Не осуществляется проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкции чердачного помещения, с составление протокола испытаний. (Правила пожарной безопасности утвержденный Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55, пункт-22);	П. 38 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	В здании на окнах сняты ручьятки для открывания запоров. (Правила пожарной безопасности утвержденный Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55, пункт 28);	П. 41 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	В подвальном этаже осуществляется хранение и складирование горючих материалов. (Правила пожарной безопасности утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55, подпункт 1 пункта 24);	П. 46 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6	В интернате используются неисправные огнетушители. (Правила пожарной безопасности утвержденный Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55, пункт 18);	П. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
7	В школе в кабинетах отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. (Правила пожарной безопасности утвержденный Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55 пункт 62);	П. 53 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
8	Двери на пути эвакуации открываются не по направлению выхода из здания. (Правила пожарной безопасности утвержденный Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55, пункт 33);	П. 60 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
9	В актовом зале в кабинете математики используется приемник электрической энергии (потолочный светильник) с нарушением конструкции и систем защиты	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении

	(отсутствует плафон), предусмотренный заводом-изготовителем. (Правила пожарной безопасности утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55, подпункт 2 пункта 86); В бытовке эксплуатируется электросеть-временка (Правила пожарной безопасности утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55, пункт 96); ;	объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
10	В интернате а так же в подвале, в актовом зале, в распределительных коробках оконцевания и ответвления жил проводов производится без опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. (Правила пожарной безопасности утвержденный Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55, пункт-1500);	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
11	В школе а так же в интернате пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии. Не осуществляется техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем и установок пожарной автоматики. (Правила пожарной безопасности утвержденный Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55 пункт 6,67.);	П. 120 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
12	На объекте, оборудованном системами и установками пожарной автоматики отсутствует документация. (Правила пожарной безопасности утвержденный Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55, подпункты 1, 2, 3, 4, 5 пункта 70) ;	П. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
13	Не производится техническое освидетельствования систем и установок пожарной автоматики после истечения срока службы, указанного в документации на техническое средство, а также в случаях отказа работы этих систем и установок с целью определения возможности их дальнейшего использования по назначению. (Правила пожарной безопасности утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55, пункт 74, 75);	П. 123 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением



8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

Ознакомлен Рабзик А.И. Р/И-Р

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

замечаний нет

Приложение на « » листах

«30» 04 2024г.

Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.