



KZ.T.08.E1490



ТОО
«Центр лаборатории»

ТОО «Центр лаборатории»
Жамбылская область,
г. Тараз, Массив «Коктем»,
ул. Н.Абишева, 14.

Аттестат аккредитации KZ.T.08.E1490 от «30» Декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №347
от 16 апреля 2024 года.

1	Дата проведения испытаний.	16 апреля 2024 года.
2	Заказчик, наименование и адрес.	ИП Мухтаров Ердос Аманорахович Мангистауская область Атамекен Жилой Массив Туган Ел, ул. Алау505.
3	Основание для проведения испытаний.	Заявка №14 от 15.04.2024 г.
4	Наименование организации, проводившей испытания.	ТОО «Центр лаборатории», Жамбылская область, г. Тараз, Массив «Коктем», ул. Н.Абишева, 14.
5	Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку.	ИП Мухтаров Ердос Аманорахович Мангистауская область Атамекен Жилой Массив Туган Ел, ул. Алау505.
6	Наименование (марка) огнезащитного состава, номер партии, сведения об изготовителе, сертификат соответствия.	Сертификат на огнезащитный состав порошок «Негорин-МС-Д», партия ТУ 20.59.59-043-52470838-2020 №ЕАЭС RU C RU.ПБ74.В.00279/21 Серия RU № 0271012 по 10.06.2026 года.
7	Объект испытания.	Государственное учреждение "Отдел образования Мартукского района Управления образования Актюбинской области Вознесенская средняя школа расположен по адресу: с. Вознесенка ул.Советская 18 кв 1
8	Внешнее состояние огнезащищённых конструкций.	При визуальном осмотре внешний вид соответствует требованиям СТ РК 615-1-2011.
9	Способ огнезащитной обработки, площадь.	Поверхностная пропитка – 2922 м².
10	Метод испытания.	«Испытания по определению качества огнезащитной обработки объекта огнезащиты» СТ РК 615-1-2011.
11	Нормативный документ на метод испытаний.	СТ РК 615-1-2011 «Составы и вещества огнезащитные. Часть 1. Средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе. Общие технические условия».
12	Условия проведения испытаний	Температура окружающей среды 20° С, относительная влажность 64%

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ Образца	Определяемые характеристики (показатели) продукции (объекта), единицы измерений	Норма по НД	Результаты измерений
1	Качество огнезащитной пропитки, СТ РК 615-1-201	Появление признаков воспламенения (пламенное горение вне зоны воздействия пламени ПМП-1).	Не наблюдается.
2		Самостоятельное горение образца после отключения ПМП-1.	Не наблюдается.
3		Сквозное прогорание образца до образования отверстия.	Не наблюдается.
4		Обугливание образца на всю глубину в зоне воздействия пламени ПМП-1.	Не наблюдается.
5		Полное или неполное обугливание обработанной огнезащитным средством поверхности образца на площади, ограниченной рамкой зажимного устройства.	Не наблюдается.

Выводы: Средства огнезащиты древесины и материалов на ее основе (щепки), соответствует требованиям по результатам проведенных испытаний представленных образцов в количестве 12 штук.

Директор
Испытатель лаборатории

Испытатель-лаборант



Төрегелді А.Т.

Алтайов Б.М.

Протокол относится только к образцам, подвергнутым испытаниям.
Частичная или полная перепечатка протокола без разрешения лаборатории запрещена.



КОМИТЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ
МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ И ИНТЕГРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ



KZA9A77B0C76D53C4D

Зарегистрирован в Реестре субъектов аккредитации

KZ.T.08.E1490

от 30 Декабрь 2022 г.

действителен до 30 Декабрь 2027 г.

БИН: 211240033376

Наименование субъекта аккредитации организации в системе аккредитации Республики Казахстан:

Испытательная лаборатория "Центр лабораторий"

Юридический адрес:

Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, Массив "Коктем", ул. Абишева, 14

Фактический адрес:

Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, массив "Коктем", ул. Абишева, 14

На соответствие требованиям: ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий (ИЛ)

Объекты оценки соответствия: Испытательная лаборатория.

Область аккредитации приведена в информационной системе.